目次

デバイス端末切断時のアラームEメールの送信	1
	 _

システム構成, BioStar 2

デバイス端末切断時のアラームEメールの送信

BioStar

2.5.0から、デバイス端末切断に対するアラームE

メールが設定できます。デバイスの接続が切れると、設定した受信者にEメールが送信されます。

1. 設定(Setting) > トリガ & 動作(TRIGGER & ACTION)に移動してください。



2. デバイスを選択した後、**デバイス端末切断検知**(Device Disconnection Detected)とBioStarチェックボックスをクリックしてください。

Trigger & Action			
Name A2 disconnection Detected	Schedule Always	•	
Device Door	Event	Device BioStar	Action
Q	AC Power Failure	✓ BioStar	• Send Email
All Devices	Supervised Input (Open)		Recipient
BioStation A2 541531003 (192.168.14.207)	Supervised Input (Short)		Ok
CoreStation 40 542070072 (192.168.14.105)	Tamper on		****
BioEntry P2 541150088	RS-485 disconnected		
BioEntry R2 865638027	Device restarted		
	Device Disconnection Detected		

3.メールサーバーの情報を設定するには、 🌣 をクリックした後、メールサーバーの情報を入力してください。

me A2 disconnection Detected		• Sche	dule Always	<u></u>	¥				
Device Door Zone				SMTP Option	×	BioStar		Action	
	Q,		AC Power Fai	Sender Information			Send Email		ð
🖬 🖬 All Devices			Supervised Ir	SMTP Server Name			R	ecipient	
BioStation A2 541531003 (192.168.14.2	17)		Supervised Ir :	Description				None	
CoreStation 40 542070072 (192.168.14	105)		Tamper on	Server Address					+ Add
BioEntry P2 541150088			RS-485 discon	Port(default:25)	25				
BioEntry R2 865638027			Device restar	+ Liser Name					
			Device Disco	Descured					
				Password					
				 Security Type 	SSL 🔻				
				Sender					
				Apply	Cancel				

4.

SMTPオプション設定については、次の画面を参照してください。設定が確実でない場合は、IT 管理者にお問い合わせください。

SMTP Option

Swirr Server Hame	
Description	gmail
Server Address	smtp.gmail.com
Port(default:25)	465
User Name	jypark@suprema.co.kr
Password	•••••
Security Type	SSL 💌
Sender	jypark@suprema.co.kr

5. 受信者を追加して適用(Apply)ボタンをクリックしてください。

Send Email		¢
	Recipient	
	jypark@suprema.co.kr	

- http://kb.supremainc.com/knowledge/

6.デバイス接続が解除されたら、次のように"[BioStar Alert]デバイス端末切断検知(Device Disconnection Detected)"Eメールが、設定した受信者に送信されます。

[BioStar Alert] Device Disconnection Detected

-

Biostar Alarm Manager <jypark@suprema.co.kr> 나에게 💽

Datetime: 2017-09-28 17:32:55(+09:00) Server Datetime: 2017-09-28 17:32:55 Event: Device Disconnection Detected Device ID: 541531003 Device Name: BioStation A2 541531003 (192.168.14.207)

From: http://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link: http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_send_email_when_a_device_is_disconnected

Last update: 2019/08/27 14:21