

콘텐츠 테이블

신호 입력(이벤트 이름 변경) 발생 시 경보 사운드 동작 설정하기	1
--	---

신호 입력(이벤트 이름 변경) 발생 시 경고 사운드 동작 설정하기

이벤트 이름을 변경할 수 있는 신호 입력 옵션이 추가되었지만, BioStar 2 버전 2.7.10까지는 **신호 출력(Output)**과 **없음(None)**으로만 동작 옵션을 설정할 수 있었습니다.

BioStar 2 버전 2.7.11에서부터는 **경고 사운드(Alert Sound)** 옵션까지 설정할 수 있습니다.

장치 > 고급 > 작업 조건 및 동작에서 추가된 동작인 **경고 사운드**를 확인하십시오.

The screenshot displays the configuration interface for a device, divided into two main sections: 'Trigger' and 'Action'.

Trigger Section:

- ☐ Event
- ☐ Input
- ☒ Input(Event Name Change)
- Port: Input Port 0
- Switch: Normally Open
- Duration(ms): 100
- Schedule: Always
- Event Name: 호출버튼동작_얼굴확인바람

Action Section:

- ☐ Output
- ☒ Alert Sound (highlighted with a red box)
- ☐ None
- Alert Sound Type: Alarm 1
- Play Option:
 - ☐ Loop
 - ☒ Play Count: 10

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:input_event_name_change_triggers_alert_sound_action

Last update: 2020/02/14 15:13