目次

信号入力イベントのユーザー定義名の適用 1

信号入力イベントのユーザー定義名の適用


BioStar
2.2.7バージョンから、指定した名前で入力イベントを簡単に検索し見つけられるよう、ユーザー定義イベント名をサポートします。
イベントが発生した際、イベントと警報を表示したり、指定されたイベント名でイベントを検索したりする時に、このオプションを使用することができます。




設定

1. **デバイス**メニューからデバイスを選択し、**トリガ & 動作**をクリックしてください。


2. **信号入力(イベント名の変更)**を選択し、トリガを設定して、イベント名を追加してください。




3. リレー信号を出力する必要がない場合は、**動作**から**なし**を選択し、**適用**をクリックしてください。



4.**モニタリング**メニューから、ユーザー指定イベント名で表示されたイベントログを確認してください。





From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_custom_input_event_name

Last update: **2019/09/30 17:04**