

시간 제한 안티패스백 설정하기

시간 제한 안티패스백은 사용자가 출입 인증 후 동일한 장치에 다시 인증하고자 할 때 발생하는 안티패스백이 재인증을 할 수 있을 때까지 걸리는 초기화 시간을 설정하여 빈번한 입실을 제한할 수 있습니다.



시간 제한 안티패스백은 별도의 BioStar 2 라이선스 없이 사용할 수 있습니다.

출입문에 시간 제한 안티패스백 설정하기

- 1 출입문 메뉴를 클릭하세요.
- 2 출입문 추가를 클릭하고 정보, 설정, 옵션 등을 설정하세요.

경보

• 이름

• 그룹 모든 출입문

• 설명

설정

• 입실 장치 BioStation 2a 50993389 (192.168.120.9)

• 출입문 릴레이(←) 장치 BioStation 2a 50993389 (192.168.120.9)의 릴레...

• 퇴실 버튼 장치 BioStation 2a 50993389 (192.168.120.9)의 입력 0

• 출입문 센서 장치 BioStation 2a 50993389 (192.168.120.9)의 입력 1

• 스위치 N/O

• 릴레이 비활성 끄

• 스위치 N/O

• 출입 기반 APB 사용 시 센서 사용 끄 ⓘ

옵션

출입문 열림

• 열림 시간 3 sec

• 닫힘 시 잠금 끄

• 자동문 사용 끄

이중 인증

• 장치 사용 안 함

안티태일게이팅

• 센서 없음

▶ 위 이미지는 예시 화면입니다. 실제 화면과 다를 수 있습니다.



- 무선 도어락으로 출입문을 설정한 경우 시간 제한 안티패스백을 사용할 수 없습니다.
- 시간 제한 안티패스백은 입실 장치 또는 퇴실 장치와 출입문 릴레이가 선택된 상태에서만 설정할 수 있습니다.
 - 출입문의 보안을 강화하기 위해 사용하는 기능이므로 입실 장치 또는 퇴실 장치 중 하나만 선택된 상태에서도 설정할 수 있습니다.
- 시간 제한 안티패스백과 출입 기반 APB 사용 시 센서 사용 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.
- 시간 제한 안티패스백과 안티패스백은 동시에 사용할 수 없습니다.

3 시간 제한 안티패스백을 사용으로 활성화하고 원하는 초기화 시간을 입력하세요.

시간 제한 안티패스백

• 시간 제한 안티패스백 사용

• 초기화 시간 min.

▶ 위 이미지는 예시 화면입니다. 실제 화면과 다를 수 있습니다.

- 초기화 시간: 입력 단위는 분(min.)이며 기본값은 10분이고 입력 가능한 시간의 범위는 0 ~ 60분입니다.



초기화 시간을 0분으로 설정하면 시간 제한 안티패스백이 동작하지 않습니다.

4 설정을 저장하려면 확인을 클릭하세요.

설정 후 시간 제한 안티패스백이 발생하면 모니터링 메뉴에서 이벤트 및 이미지 로그를 확인할 수 있습니다.